

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 414 57 00
fax: 18 414 57 02
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 2013-09-03

Nr warunków: WP/081638/2013/O09R08

TD/2499/1000297519/ZM/13

Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 NAWOJOWA

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 NAWOJOWA

Obiekt:

oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

Bączka-Kunina
33-335 Nawojowa
numery działek: 410, 313, 319

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-08-30. Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-08-30, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **3,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, **słup nr 9**, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN **Bączka Kunina 02 nr 8499**.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w skrzyni oświetlenia ulicznego na stacji trafo .
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: w skrzyni oświetlenia ulicznego na stacji trafo .
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: bez budowy,
 - b) w zakresie sieci: bez budowy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: **dobudowy ze słupa nr 8 odpowiedniego odcinka linii oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami i przepisami.**
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w skrzyni oświetlenia ulicznego na stacji trafo.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, przeciążeniowe-zaloznikowe):
 - a) prąd znamionowy: wg. obliczeń
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w skrzyni oświetlenia ulicznego na stacji trafo.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: **TN-C**.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków
tel.: 12 261 21 11
fax: 12 241 27 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-335 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000075321, NIP: 6110202850, REGON: 141987421
Kapitał zakładowy (wplacony): 512 028 025,75 zł

JAN ZWOLIŃSKI
33-335 NAWOJOWA - Frycową 16
upr. bud. UAN-7342-40/92
Wzrost: 1,80 m
Ciężar ciała: 75 kg
Data urodzenia: 1973-09-06
Miejscowość: Nawojowa
Telefon: 45-73-90-00, kom. 0503 123 988
e-mail: upb.zwolinski@www.tauron-dystrybucja.pl

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahanía napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: trasy oświetlenia ulicznego
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Nowy Sącz.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Tokarz Paweł
Grupa: O09R08

Załączniki:
Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie
Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x RDB

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz
Wojciech Gałda

Miejsce i data: Nowy Sącz, 26 października 2012

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU
WYDZIAŁ GEODEZJI I BUDOWNICTWA
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sącz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2754/2012
z dnia 2012.10.24

Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sączu działając na podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w związku z nowelizacją w/w Ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 163 poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **OŚWIETLENIE ULICZNE LINIĄ NAPOW.-KABL. DROGI POWIAT. NAWOJOWA-BĄCZA KUNINA**
Lokalizacja: **Nawojowa - Bącza Kunina**
Inwestor: **URZĄD GMINY NAWOJOWA
33-335 Nawojowa 313**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiązany jest zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZKUPSUT grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
JAN ZWOLIŃSKI
33-335 NAWOJOWA-Fryszowa 154
upr. bud. UAN-7342-42/92
zakres: Instalacji Elektrycznych
Projektowanie, Kierowanie, Nadzór
Tel.018 446-73-52, kom.0503 123 505
e-mail: ueb.zwolinski@interia.pl

upr. nr U-14-7-13-19/0;
upr. nr PPA-142-54/09
e-mail: ueb.zwolinski@interia.pl

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia członków ZKUPSUT:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W N.SĄCZU	- Pismo PZD.ZP.BS - 5443/U/6/11
TAURON DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ W KRAKOWIE REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ	- Z uwagi na istn. kabel NN roboty ziemne wykonywać ręcznie - dot. wcześniejszej realizacji kabla NN do bud. na dz. 579/5.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU

Wojciech Jaschik

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/
.....

STAROSTA NOWOSĄDECKI

1 K. 13 Q

ORL-II.6341.13.2011-06-13

Nowy Sącz, dnia 10.06.2014 r.

L.dz. 529
Znak sprawy 1011

DECYZJA

Działając na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt 3, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 06.05.2014 r., znak: IRB-7021.36.2014, uzupełnionego w dniu 21.05.2014 r., znak: IRB-7021.37.2014, Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, reprezentowanej przez Wójta, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Bączanka w km 2+500 linią napowietrzną oświetlenia ulicznego w m. Bączka Kunina, gm. Nawojowa,

o r z e k a m:

- I. **Stwierdzam – z urzędu – wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 02.03.2011 r., znak: ORL-II.6341.13.2011, Wójtowi Gminie Nawojowa na przekroczenie linią napowietrzną nn oświetlenia ulicznego potoku Bez Nazwy z os. Kamionki (Bączanka) w km 2+500 w m. Bączka Kunina.**
- II. **U d z i e l a m Gminie Nawojowa, reprezentowanej przez Wójta, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Bez Nazwy z os. Kamionki (Bączanka) w km 2+500 (współrzędne geograficzne przekroczenia N:49°31'42.18", E: 20°43'58,77"), linią napowietrzną AsXSN 2x35 mm, na wysokości 11 m nad dnem potoku, w m. Bączka Kunina, gm. Nawojowa.**
- III. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje Użytkownika do:
 - 1. prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia;
 - 2. powiadomienia administratora potoku, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót;
 - 3. uporządkowania terenu po wykonaniu robót;
 - 4. ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- IV. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, jeżeli tego będzie wymagał interes publiczny lub gospodarki wodnej.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.
- VI. W myśl art. 135 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 06.05.2014 r., znak:IRB-7021.36.2014, Gmina Nawojowa zwróciła się do Starosty Nowosądeckiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Bez Nazwy z os. Kamionki (Bączanka) w km 2+500 linią napowietrzną oświetlenia ulicznego, w m. Bączka Kunina gm. Nawojowa.

Na podstawie art. 140 ust.1 ustawy Prawo wodne – powołanej na wstępie – Starosta

Nowosądecki jest organem właściwym do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.05.2014 r., znak: ORL-II.6341.79.2014 na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W dniu 21.05.2014 r. wnioskodawca uzupełnił wniosek. Po usunięciu braków pismem z dnia 23.05.2014 r. znak: ORL-II.6341.79.2014 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, jednocześnie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na wykonaniu przekroczenia potoku Bez Nazwy z os. Kamionki (Bączanka) w km 2+500, linią napowietrzną oświetlenia ulicznego, w celu oświetlenia drogi w m. Bączka Kunina .


Z analiz przedłożonych materiałów wynika, że zamierzona inwestycja realizowana będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego normami i obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne - pozwolenie wodnoprawne wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony w drodze decyzji – art 138 ust. 1.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Starosta
mgr inż. *[Signature]*
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Ochr. Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. **Gmina Nawojowa + 1 egz .operatu wodnoprawnego 33-335 Nawojowa 313,**
2. **Pan Tomasz Sądag – Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 22,**
3. **Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz,**
4. **Pani Agnieszka Pustułka, zam. Bączka Kunina,**
5. **Pan Stanisław Zaczyk, zam. Nowy Sącz,**
6. **Pani Irena Zaczyk, zam. Nowy Sącz,**
7. **Pan Mirosław Baran, zam. Żeleźnikowa Mała,**
8. **a/a.**

**STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU**
-4-

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym, stała(o) się ona(o) ostateczna(e) z dniem 28.06.2014 r. i podlega wykonaniu
Nowy Sącz, dnia 23.06.2014 r.
DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochr. Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dokładne dane adresowe ww. właścicieli nieruchomości znajdują się w oddzielnym załączniku

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zwolniona jest z opłaty skarbowej.

**STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU**

INSPEKTOR
[Signature]
Bogumił Donabidowicz

Nowy Sącz 4 lutego 2011 r.

PZD.ZP.BS – 5443/U/6/11

Urząd Gminy Nawojowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w odpowiedzi na wniosek Pana Jana Zwolińskiego, działającego z upoważnienia Urzędu Gminy Nawojowa, uzgadnia lokalizację linii energetycznej oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bączka Kunina w km od 3+750 do 4+460 w miejscowości Bączka Kunina zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową z naniesioną trasą projektowanej linii oświetleniowej.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego linii oświetlenia ulicznego.
- wystąpienia do tut. zarządu o zawarcie umowy użyczenia gruntów, na cel związany z umieszczeniem linii oświetleniowej w pasie drogowym.

Niniejszym uzgodnieniem, zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie działką drogową, na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Nawojowa.
- ② Usługi Elektryczno-Budowlane
Jan Zwoliński
33-335 Nawojowa
Frycowa 154.
3. A/a

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Nowym Sączu
mgr inż. Adam Czerwiński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

JAN ZWOLIŃSKI
33-335 NAWOJOWA- Frycowa 154
upr. bud. UAN-7342-10/02
w zakresie: Instalacji Elektrycznych
Projektowanie, Kierowanie, Nadzór
Tel.018 446-73-90 Com.0503 123 989
e-mail: ueb.zwoliniski@interia.pl

mgr inż. Adam Czerwiński
upr. bud. UAN-7342-10/02
upr. inż. BS-7342-5488