



L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Typ/Norma	Uwagi
1	Zbiornik gazowy	1	nadziemny	2,7 m <sup>3</sup>
2	Zwor bezpieczeństwa	1		wyposaż. zb.
3	Zawór napelnienia zbiornika	1		wyposaż. zb.
4	Wskaźnik max. napelnienia			wyposaż. zb.
5	Poziomowskaz	2		wyposaż. zb.
6	Zawór poboru fazy ciekłej	1		wyposaż. zb.
7	Manometr	1		wyposaż. zb.
8	Zawór poboru fazy gazowej	1		wyposaż. zb.
9	Reduktor ciśnienia I stopnia	1	904 H	
10	Kompensator	1	u-rurko	miedź
11	Rura DN25	1	PN-80/H-74219	stal
12	Rura PE32 28,3x3	1	SDR 11	polietylen
13	Złączka adaptacyjna PE-Stal	1		
14	Zawór odcinający-kurek główny	1	kulowy 1/4 obr.	
15	Reduktor ciśnienia II stopnia	1	738 D	
16	Szafka gazowa	1	400x300x200	
17	Przewód uziemienia	bednarka SL/Zn		PN-89/E-05003/03
18	Przewód instalacji wewnętrznej			

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Maja 5, NIP: 734-290-21-46 tel. 660435121, e-mail: woinstal@gmail.com	TEMAT PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PUNKT PRZEDSZKOLNY I ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ NA DZ. NR 19/4 W ŻELEŹNIKOWEJ MAŁEJ	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Z EL. WYK.	
	LOKALIZACJA DZ. NR EW. 19/4, OBR. ŻELEŹNIKOWA MAŁA GM. NAWOJOWA	SKALA: ---	
	INWESTOR GMINA NAWOJOWA UL. OGRODOWA 2, 33-335 NAWOJOWA	BRANZA: Sanitarna	
	NAZWA RYSUNKU INSTALACJA JEDNOZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. MAP/0468/POOS/11	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Długosz upr. bud. MAP/0460/PWOS/13
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Przemysław Damasiewicz	DATA: 12.2016	
	NR. RYS. IS-9		