



centralka oddymiania
typ RZN 4300-E
prod.D+H Mechatroic

Uwaga! centralka oddymiania zasilana z przed wyłącznika poż

legenda	
	klapa oddymiająca typ ERFIRE-V z siłownikiem D+H DPK-6
	czujka dymu MPD821
	przycisk RT-42-2
	przycisk wentylacji

		Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05		
Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI		
Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową na dz. nr 19/4 w Żeleźnikowej Małej		Obiekt i adres: Budynek usługowy na dz. nr 19/4 w m. Żeleźnikowa Mała gm. Nawojowa obr. Żeleźnikowa Mała		
Tytuł rysunku: Schemat sterowania oddymianiem		Skala: 1:100	Data: 10. 2016r.	Numer rysunku: 7
Projektant:	mgr inż. Maciej Szuflicki upr. GAS 8340/A-12/87	Podpis:		Branża: Instalacje elektryczne
Sprawdzający:	mgr inż Jan Szkolnicki upr. GT.III-1229/A-125/77	Podpis:		