



Uwaga! Calosc isntalacji wykonac zgodnie z
PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych
tom V Instalacje elektryczne

400 / 231 V
ukł. TN-C-S
 $\Sigma P_n = 28\text{ kW}$
Psz = 19,6 kW
Isz = 30,1 A
Ib = 32A

podrozdzielnia
podrozdzielnia
gniazdo 3f
zmywarka
obwody oswietlenia
obwody oswietlenia
obwody gniazd
obwody gniazd
obwody gniazd
wentylacja

ETA Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI	
Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa		Obiekt i adres: Budynek usługowy na dz. nr 19/4 w m. Żelaznikowa Mała gm. Nawojowa obr. Żelaznikowa Mała	
Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową na dz. nr 19/4 w Żelaznikowej Małej			
Tytuł rysunku: Schemat RG		Skala 1:100	Numer rysunku: 4
Projektant: mgr inż. Maciej Szuflicki upr. G.A.S 8340/A-12/87		Podpis: Branża: Instalacje elektryczne	
Sprawdzający: mgr inż. Jan Szkolnicki upr. GT.III-1229/A-125/77		Podpis:	