



1	wodomierz objętościowy R160, Dn20
2	zawór zwrotny antyskażeniowy EA - 1 1/4"
3	zawór kulowy gwint. Ø32
3'	zawór kulowy gwint. Ø32 ze spustem
4	zawór redukcyjny

UWAGA:

Wodomierz zamontować na konsoli wodomierzowej

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Maja 5, NIP: 734-290-21-46 tel. 660435121, e-mail: woinstal@gmail.com	TEMAT PROJEKTU	PRZYŁĄCZA WOD-KAN DLA BUDYNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
	LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 271/6, 271/4 I 267 OBR. NAWOJOWA GMINA NAWOJOWA		
	INWESTOR	GMINA NAWOJOWA UL. OGRODOWA 2, 33-335 NAWOJOWA		SKALA: ----
	NAZWA RYSUNKU	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO		BRANZA: Sanitarna
	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	DATA: 10.2017
	mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. MAP/0468/P00S/11	mgr inż. Marcin Długosz upr. bud. MAP/0460/PWOS/13	mgr inż. Przemysław Damasiewicz	NR. RYS. IS-2.2