Lp	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m2)	w tym rozb.
1	Komunikacja	Płytki ceramiczne	130,59	
2	Schody	Płytki ceramiczne	10,31	
3	Kotłownia	Płytki ceramiczne	60,54	
4	Pom. techniczne	Płytki ceramiczne	39,62	
5	Pom. techniczne	Płytki ceramiczne	1,80	
6	Pomieszczenie techniczne	Płytki ceramiczne	24,41	
7	Serwerownia	Płytki ceramiczne	7,50	
8	Magazyn	Płytki ceramiczne	62,07	
9	Magazyn	Płytki ceramiczne	61,28	
10	Komunikacja	Płytki ceramiczne	104,09	
11	Schody	Płytki ceramiczne	8,73	
12	Magazyn	Płytki ceramiczne	61,28	
13	Pom.techniczne	Płytki ceramiczne	59,37	
14	Pom. techniczne	Płytki ceramiczne	3,65	
15	Komunikacja	Płytki ceramiczne	25,03	
16	Schody	Płytki ceramiczne	6,82	
17	Komunikacja	Płytki ceramiczne	20,51	
18	Magazyn	Płytki ceramiczne	138,54	
19	Pom. techniczne	Płytki ceramiczne	48,83	
20	Schody	Płytki ceramiczne	5,12	
21	Pom. socjalne	Płytki ceramiczne	9,62	6,70
22	Przedsionek	Płytki ceramiczne	2,30	2,30
23	Wc	Płytki ceramiczne	1,58	1,58
24	Mag. ziemniaków i warzyw	Płytki ceramiczne	15,37	12,12
25	Mag. produktów suchych	Płytki ceramiczne	15,33	12,12
26	Chłodnia	Płytki ceramiczne	20,42	16,20
27	Komunikacja	Płytki ceramiczne	20,24	
28	Magazyn jajek	Płytki ceramiczne	5,18	
29	Przedsionek	Płytki ceramiczne	2,50	2,50
30	Poczekalnia	Płytki ceramiczne	13,67	13,67
31	Pom. porządkowe	Płytki ceramiczne	1,44	1,44
32	Pokój przyjęć	Płytki ceramiczne	15,93	15,93
33	Garaż	Płytki ceramiczne	21,97	21,97
34	Szatnia	Płytki ceramiczne	16,80	16,80
35	Magazyn sprzętu	Płytki ceramiczne	16,80	16,80
36	Wc	Płytki ceramiczne	1,80	1,80
37	Biuro	Płytki ceramiczne	24,17	24,17
38	Biuro	Płytki ceramiczne	24,17	24,17
39	Komunikacja	Płytki ceramiczne	20,57	20,57
40	Pom. techniczne	Płytki ceramiczne	37,91	37,91
41	Maszynownia	Płytki ceramiczne	10,25	
	Razem			

LEGENDA
Instalacja elektryczna:

- Lampa zwieszakowa - 4x36W
- oprawa rastrowa nasufitowa - typ PLANOR S 4x14W
- lampa zwieszakowa IP20 - ELIPSIS 2x32W
- oprawa, kinkiet IP44-Thames TH 2x26W
- oprawa ewakuacyjna PRATICA COPLETA 626 18W
- oprawa rastrowa nasufitowa IP20 -CONTOURID[STD] 2x36W
- oprawa nasufitowa PO236 IP44 - 2x36W
- nastwnlacz PD2 symetryczny - 250W
- gniazdo PT -w pom. suchych IP20 typ Pt130PF
- gniazdo PT -w pom. wilgotnych IP44 typGWP-132PF
- gniazdo 3-fazowe P17 Tempra
- wyłącznik WPi5
- wyłącznik WPi2IFS
- wyłącznik WPi1F
- wyłącznik WPi10
- wyłącznik p-poż. kotłowni Vistop 32A
- Inst. przyzywowa: sygnalizator + transformator NC806CS + NC924B
- włącznik - przyzyw NC807C
- kasownik NC924B

Uwaga! Całość isntalacji wykonać zgodnie z PBUE I PN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V Instalacje elektryczne

400 / 231 V
ukł. TN-C-S

Inwestor/Zamawiający: "ETA" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej na budynek wielofunkcyjny wraz z centrum kultury Nawojowa-działki nr 675/14, 675/16, 675/18		PB - Zmieniający INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA	
Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC	Skala: 1:100	Data: 12.2016	Numer rysunku: 3.1
Projektował: mgr inż. Maciej Szuflicki	Numer uprawnień: GAS 8340/A-12/87	Specjalność: instalacje elektryczne	Podpis:
Sprawdził: mgr inż.Jan Szkolnicki	Numer uprawnień: GT.III-1229/A-125/77	Specjalność: instalacje elektryczne	Podpis: